

PRESCRIZIONI DI UTILIZZO SALE AZIENDALI E OBBLIGHI EMERGENZA INCENDIO

SALA UBICAZIONE	Eventi interni che prevedono l'esclusiva partecipazione di personale interno e/o di altri enti in numero non superiore a 25 persone	Eventi interni che prevedono l'esclusiva partecipazione di personale interno e/o di altri enti in numero superiore a 25 persone	Eventi interni aperti a pubblico con numero di accessi limitato	Eventi interni aperti a pubblico con numero di accessi non limitato	Eventi organizzati da esterni con concessione della sala Polifunzionale da parte di ASUIUD.
<ul style="list-style-type: none"> - Sala Polifunzionale, piano seminterrato del Presidio ospedaliero universitario di Udine (sotto la chiesa), capienza totale consentita di 203 persone, compresi conferenzieri e personale di assistenza; - Aula Franco Ferraro (ex anfiteatro), Pad. 1, piano 4° del Presidio ospedaliero universitario di Udine, capienza totale consentita di 99 persone, compresi conferenzieri e personale di assistenza; - Sala soffietto, Pad. 1, piano 4° del Presidio ospedaliero universitario di Udine, partecipanti max 35, capienza totale consentita di 50 persone, compresi conferenzieri e personale di assistenza. - Sala Padiglione ex 21 – Aula Formazione, Via Pozzuolo 330 – capienza totale consentita di 90 persone, compresi conferenzieri e personale di assistenza. - Sala Padiglione ex 21 – Aula Informatica - sita in Via Pozzuolo 330 – capienza totale consentita di 25 persone, compresi conferenzieri e personale di assistenza;* - Sala Direzione DSM, Via Pozzuolo 330 - capienza totale consentita di 50 persone, compresi conferenzieri e personale di assistenza;* - Sala Direzione Dipartimento delle Dipendenze Via Pozzuolo 330 - capienza totale consentita di 50 persone, compresi conferenzieri e personale di assistenza.* - Varie sale presso Sede Formazione, Pad 14, del Presidio ospedaliero universitario di Udine, tutte con capienza massima non superiore alle 35 persone - Sala 3° piano Direzione del Distretto Sanitario di Cividale in via Carraria 29 - capienza totale consentita di 45 persone, compresi conferenzieri e personale di assistenza* <p>(*) La cui responsabilità di gestione è delle Strutture dove le sale sono ubicate.</p>	<p>Devono intendersi eventi rivolti a personale interno all'azienda, sgravato quindi da particolari precauzioni, nella considerazione che il personale di ASUIUD è informato e formato sui temi dell'antincendio e della gestione delle emergenze.</p>	<p>L'utilizzo delle sale può essere condotto in autonomia dalla Struttura richiedente, alle condizioni che nella sala sia esposto almeno un estratto grafico del piano di emergenza indicante i numeri interni di emergenza, l'ubicazione delle vie di esodo e dei presidi antincendio. Prima dell'avvio dell'evento dovrà essere proiettato un breve filmato sul tema della prevenzione incendio e gestione dell'emergenza, o consegnato materiale informativo sul tema fornito da SPP.</p>	<p>L'utilizzo delle sale, fino a un totale di 99 partecipanti, qualora la capienza lo consenta, può essere condotta in autonomia dal Servizio richiedente, alle condizioni che nella sala sia esposto almeno un estratto grafico del piano di emergenza indicante i numeri interni di emergenza, l'ubicazione delle vie di esodo e dei presidi antincendio. Prima dell'avvio dell'evento dovrà essere proiettato un breve filmato sul tema della prevenzione incendio e gestione dell'emergenza, o consegnato materiale informativo sul tema fornito da SPP. Per un numero superiore dovrà essere presente almeno un addetto antincendio aziendale. Ogni aumento di presenze previste pari a 50 ospiti, il numero degli addetti antincendio aziendali andrà incrementato di una unità, fino a un massimo comunque di 3 addetti.</p>	<p>L'utilizzo delle sale, dovrà essere sempre accompagnato dalla presenza di almeno un addetto antincendio aziendale fino a una capienza o previsione di partecipazione di 50 ospiti. A ogni aumento stimato di presenze pari a 50 ospiti, il numero degli addetti antincendio aziendali andrà incrementato di una unità, fino a un massimo comunque di 3 addetti.</p>	<p>L'utilizzo della sala, dovrà essere sempre accompagnato dalla presenza di almeno un addetto antincendio fino a una capienza o previsione di partecipazione di 50 ospiti. A ogni aumento stimato di presenze pari a 50 ospiti, il numero degli addetti antincendio andrà incrementato di una unità, fino a un massimo comunque di 3 addetti. Presso la sala Pad. ex 21 – Aula Formazione, Via Pozzuolo 330 – capienza massima autorizzata di 90 persone, considerato che l'edificio a piano unico e isolato da altri fabbricati, il concessionario può prevedere la partecipazione di propri addetti antincendio.</p>